

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети г.Медынь, Калужской обл., 2021 г.

Дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общее	Хлорид-ион	Амиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость	термотолерантные колиформные бактерии	общие (обобщенные) колиформные бактерии	Общее микробное число
ед. изм.		тредус цветность	балл	балл	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	°Ж	КОЕ в 100 мл отс.в 100 мл	КОЕ в 100 мл отс.в 100 мл	КОЕ в 1 мл не > 50
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	не обн	не обн	не обн
29.01.21	ул.Кирова-ул.Калужская	<1,0	0	0	2,46	0,70	17	0,56	0,042	0,83	1,00	7	не обн	не обн	0
	ул.Набережная-ул.Заречная	<1,0	0	0	2,38	0,61	17	0,6	0,05	0,86	1,10	7,1	не обн	не обн	0
16.02.21	ул.Кирова-ул.Калужская	1,0	1/н	0	1,8	0,81	16	0,51	<0,003	0,66	1,00		не обн	не обн	0
	ул.Набережная-ул.Заречная	1,0	2/н	0	1,81	1,42	17	0,57	<0,003	0,83	1,10		не обн	не обн	0
02.03.21	ул.Кирова-ул.Калужская	1,0	1/н	0	1,6	0,78	18	0,42	<0,003	0,66	0,96		не обн	не обн	0
	ул.Набережная-ул.Заречная	1,0	1/н	0	2,07	0,79	18	0,43	<0,003	0,66	1,10		не обн	не обн	0
13.04.21	ул.Кирова-ул.Калужская	1,0	2/н	0	3,3	0,74	18	0,45	<0,003	0,50	0,76		не обн	не обн	0
	ул.Набережная-ул.Заречная	1,0	2/н	0	3,2	0,73	17	0,45	<0,003	0,50	0,84		не обн	не обн	0
17.05.21	ул.Кирова-ул.Калужская	1,0	2/н	0	3,9	1,19	17	0,69	<0,003	0,33	0,64		не обн	не обн	10
	ул.Набережная-ул.Заречная	1,0	2/н	0	3,46	1,24	17	0,69	<0,003	0,50	0,72		не обн	не обн	0
28.06.21	ул.Набережная-ул.Заречная	<1,0	1/н	0	3,25	0,76	19	0,54	0,0074	0,33	0,60		не обн	не обн	0
21.07.21	ул.Кирова-ул.Калужская	1,0	1/н	0	3,19	0,88	19	0,58	<0,003	0,33	0,64		не обн	не обн	0
	ул.Набережная-ул.Заречная	1,0	1/н	0	3,12	0,90	20	0,67	<0,003	0,33	0,60		не обн	не обн	3

Исследования проведены ИБЛ ПБ ГП "Калугаоблводоканал", аттестат аккредитации № RA.RU. 21KB03 от 16.02.2016г.

Начальник ИБЛ ПБ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

